



Ekipmanların performansını gözden geçirmek ve enerji tüketiminin azaltılabileceği alanları belirlemek amacıyla bu kontrolün ayda bir yapılması önerilir. Herhangi bir işlem gerekiyorsa, yapılacak işler birim amirine iletilmelidir.

Kurum/Bina adı:		İncelenen Kat:	
Tarih	Saat	İmza	Evet Hayır Eyleme ihtiyaç var

Isıtma/Soğutma

Personel, iç ortam sıcaklığının çok düşük veya yüksek olmasıyla ilgili sorunlar yaşadı mı?			
Son 12 ay içinde ısıtma/soğutma sisteminin bakımı yapıldı mı?			
Odalarda portatif elektrikli ısıtıcı veya su ısıtıcısı kullanılıyor mu?			
Oda termostatu/klima doğru sıcaklığa ayarlanmış mı? (Yaz en az 24, kış en fazla 22 C)			
Kalorifer peteklerinin önünde mobilya ya da başka bir ekipman var mı?			
Aktif olarak ısıtılan odalarda açık pencere veya kapı var mı?			
Klimalı odalarda klima çalışırken herhangi bir pencere veya kapı açık mı?			
Pencerelerden veya kapılardan gelen soğuk hava akımı var mı?			

Aydınlatma

Doğal gün ışığı varken ışıklar kapalı mı?			
Işıklar mesai saatleri dışında kapatılıyor mu?			
Herhangi bir aydınlatma armatürünün değiştirilmesi veya iyileştirilmesi gerekiyor mu?			
Duvarlar açık renkli boyanmış mı?			

Ofis cihazlarının Kullanımı

Tüm bilgisayarlarda güç tasarrufu modları etkin mi?			
Herhangi bir bilgisayar gece boyunca açık veya bekleme modunda kalıyor mu?			
Monitörler kullanılmadığında kapanacak şekilde ayarlanmış mı?			
Yazıcılar veya fotokopi makineleri mesai saatleri dışında kapalı mı?			
Mesai bitimi ile kullanılmayan cihazlar prizlerinden kapatılıyor mu?			
Buzdolabı, su ısıtıcısı, kahve makinesi veya otomat gibi mutfak ekipmanları kullanılıyor mu?			

Fabrika/Depo (varsa)

Ekipman kullanılmadığında pompalar/fanlar/basınçlı hava sistemleri kapatılıyor mu?			
Ekipmanda herhangi bir sızıntı var mı?			
Soğutma üniteleri verimli kullanılıyor mu?			

Enerji verimliliğine dair ilave ipuçları için <https://aklinlaverimliyasa.com/> internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip ediniz.